

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02471  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645777  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «УРСА Евразия». Адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 168. ОГРН:  
(наименование и место-нахождение заявителя) 1047815007338. Телефон (812)313-72-72, факс (812)313-72-73,  
e-mail: [ursa-russia@uralita.com](mailto:ursa-russia@uralita.com).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "УРСА Евразия", Филиал ООО "УРСА Евразия" в г. Чудово. Адрес: 174210,  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, д. 10. ОГРН: 1047815007338. Телефон  
(812)313-72-72, факс (812)313-72-73, Тел. в г. Чудово (81665)46180, E-mail  
[ursa-russia@uralita.com](mailto:ursa-russia@uralita.com)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)  
995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) волокна URSA GEO марок: см. приложение (бланк №  
0155485), изготовленные по ТУ 5763-001-71451657-2004 с  
изм. № 1÷7. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 5300

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон  
от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: см.  
приложение (бланк № 0155485).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протоколы испытаний: №№ М02639-ТР, М02640-ТР, М02641-ТР,  
М02642-ТР, М02643-ТР от 16.09.2011г. Испытательный центр  
пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12  
от 25.08.2010г.,

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 3089-ао от 11.08.2011г. ОС «Пожполисерт» АНО  
по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.01.2012 по 04.10.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.02471

(обязательная сертификация)

ТР 0155485  
(учетный номер бланка)

МАРКИ	ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
М-11, М-15, М-20, М-25, П-15, П-20, П-30, П-35, Лайт, Стандарт, Частный дом, Шумозащита, Перегородка, Скатная Крыша, 365, Универсальные плиты	НГ (негорючий материал) метод 1 по ГОСТ 30244-94
FACADE PRO, Фасад, П-45, П-60, П-75, П-85, М-11Ф, М-15Ф, М-20Ф, М-25Ф	группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (малоопасные)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян